

● 住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)の不具合のお知らせ

販売・製造者		対象機器		対象期間
販売者	総合警備保障株式会社	無線式住宅用火災警報器	熱式	平成25年3月 ～ 平成27年7月 に設置されたもの
	・HF-T001B-BU (型式番号:鑑住第17～30～1号、住警第26～60号)			
煙式	・HF-K001A-BU (型式番号:鑑住第17～28～1号)			
製造者	ホーチキ株式会社		・HF-K001B-BU (型式番号:鑑住第17～28～1号、住警第26～58号)	
<p>発生又はそのおそれのある不具合等の概要(詳細は各社ホームページ参照): 高温の環境下で火災を感知した場合において、無線によるコントローラーへの通信ができないおそれのあるもの。</p>				
<p>リンク先等</p> <p>販売者 : 総合警備保障株式会社 http://www.alsok.co.jp/notice/150813_notice.html</p> <p>製造者 : ホーチキ株式会社 http://www.hochiki.co.jp/news/newsdata/n201508a.php</p>				