令和7年4月7日　浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		13:40	15:10	14:25	14:45			
天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気　温	℃	18.5	16.2	13.9	17.7	13.9	18.5	
水　温	℃	10.9	12.9	13.8	13.5	10.9	13.8	
残留塩素	mg/L	0.94	0.56	0.38	0.46	0.38	0.94	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L							0.003
水銀及びその化合物	mg/L							0.0005
セレン及びその化合物	mg/L							0.01
鉛及びその化合物	mg/L							0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L							0.01
六価クロム化合物	mg/L							0.02
亜硝酸態窒素	mg/L							0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L							10
フッ素及びその化合物	mg/L							0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L							1.0
四塩化炭素	mg/L							0.002
1,4-ジオキサン	mg/L							0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							0.04
ジクロロメタン	mg/L							0.02
テトラクロロエチレン	mg/L							0.01
トリクロロエチレン	mg/L							0.01
ベンゼン	mg/L							0.01
塩素酸	mg/L							0.6
クロロ酢酸	mg/L							0.02
クロロホルム	mg/L							0.06
ジクロロ酢酸	mg/L							0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L							0.1
臭素酸	mg/L							0.01
総トリハロメタン	mg/L							0.1
トリクロロ酢酸	mg/L							0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L							0.03
ブロモホルム	mg/L							0.09
ホルムアルデヒド	mg/L							0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L							1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L							0.2
鉄及びその化合物	mg/L							0.3
銅及びその化合物	mg/L							1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L							200
マンガン及びその化合物	mg/L							0.05
塩化物イオン	mg/L	17.7	25.2	27.9	27.0	17.7	27.9	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							300
蒸発残留物	mg/L							500
陰イオン界面活性剤	mg/L							0.2
ジェオスミン	mg/L							0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L							0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L							0.02
フェノール類	mg/L							0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	3.0
ｐＨ値		6.5	6.9	7.2	7.1	6.5	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0	0	0	0.6	0	0.6	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L							0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L							0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	1.0	0.62	0.48	0.56	0.48	1.0	1.0
遊離炭酸	mg/L							20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							3.0
臭気強度（ＴＯＮ）								3
腐食性（ランゲリア指数）								-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL							2000
PFOS及びPFOA	mg/L							0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア								不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)

令和7年5月9日　浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		14:35	11:00	11:45	11:20			
天　候		曇り	曇り	曇り	曇り			
気　温	℃	21.5	20.5	20.4	21.5	20.4	21.5	
水　温	℃	11.9	17.0	18.5	17.5	11.9	18.5	
残留塩素	mg/L	1.20	0.64	0.46	0.50	0.46	1.20	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.003
水銀及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
六価クロム化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.26	1.12	1.16	1.12	1.26	10
フッ素及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	1.0
四塩化炭素	mg/L		0	0	0	0	0	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L		0	0	0	0	0	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0	0	0	0	0	0.04
ジクロロメタン	mg/L		0	0	0	0	0	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
トリクロロエチレン	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
ベンゼン	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
塩素酸	mg/L	0	0.17	0	0	0	0.17	0.6
クロロ酢酸	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.02
クロロホルム	mg/L	0.006	0.006	0.009	0.007	0.006	0.009	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.007	0.009	0.009	0.007	0.009	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.009	0.010	0.009	0.002	0.01	0.1
臭素酸	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.01
総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.027	0.034	0.028	0.014	0.034	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.006	0.009	0.009	0.006	0.009	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.011	0.009	0.006	0.011	0.03
ブロモホルム	mg/L	0	0.004	0.004	0.003	0	0.004	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.004	0.007	0.004	0.004	0.007	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.3
銅及びその化合物	mg/L		0	0	0.02	0	0.02	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L		20.2	18.2	18.2	18.2	20.2	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.05
塩化物イオン	mg/L	17.2	28.6	26.5	27.0	17.2	28.6	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		57	53	54	53	57	300
蒸発残留物	mg/L		138	144	136	136	144	500
陰イオン界面活性剤	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.2
ジェオスミン	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.02
フェノール類	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.3	1.0	1.1	1.0	1	1.3	3.0
ｐＨ値		6.6	7.2	7.1	7.2	6.6	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0	0	0	0	0	0	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L							0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L							0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	1.25	0.72	0.52	0.58	0.52	1.3	1.0
遊離炭酸	mg/L							20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							3.0
臭気強度（ＴＯＮ）		0	0	0	0	0	0	3
腐食性（ランゲリア指数）								-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL							2000
PFOS及びPFOA	mg/L							0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア		不検出						不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)

令和7年6月13日　浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		14:45	13:05	15:30	14:25			
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気　　温	℃	27.0	26.0	26.0	27.0	26.0	27.0	
水　　温	℃	13.9	19.5	20.8	20.3	13.9	20.8	
残留塩素	mg/L	1.30	0.58	0.40	0.42	0.40	1.30	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L							0.003
水銀及びその化合物	mg/L							0.0005
セレン及びその化合物	mg/L							0.01
鉛及びその化合物	mg/L							0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L							0.01
六価クロム化合物	mg/L							0.02
亜硝酸態窒素	mg/L							0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L							10
フッ素及びその化合物	mg/L							0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L							1.0
四塩化炭素	mg/L							0.002
1,4-ジオキサン	mg/L							0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							0.04
ジクロロメタン	mg/L							0.02
テトラクロロエチレン	mg/L							0.01
トリクロロエチレン	mg/L							0.01
ベンゼン	mg/L							0.01
塩素酸	mg/L							0.6
クロロ酢酸	mg/L							0.02
クロロホルム	mg/L							0.06
ジクロロ酢酸	mg/L							0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L							0.1
臭素酸	mg/L							0.01
総トリハロメタン	mg/L							0.1
トリクロロ酢酸	mg/L							0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L							0.03
ブロモホルム	mg/L							0.09
ホルムアルデヒド	mg/L							0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L							1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L							0.2
鉄及びその化合物	mg/L							0.3
銅及びその化合物	mg/L							1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L							200
マンガン及びその化合物	mg/L							0.05
塩化物イオン	mg/L	18.6	28.2	28.3	28.4	18.6	28.4	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							300
蒸発残留物	mg/L							500
陰イオン界面活性剤	mg/L							0.2
ジェオスミン	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L							0.02
フェノール類	mg/L							0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4	0.9	0.9	0.9	0.9	1.4	3.0
ｐＨ値		6.6	7.2	7.3	7.2	6.6	7.3	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0	0	0	0	0	0	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L							0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L							0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	1.40	0.66	0.48	0.50	0.48	1.4	1.0
遊離炭酸	mg/L							20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							3.0
臭気強度（ＴＯＮ）		0	0	0	0	0	0	3
腐食性（ランゲリア指数）								-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL							2000
PFOS及びPFOA	mg/L							0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア								不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)

令和7年7月11日　浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場浄水池	岩和田青年館	立山公民館	御宿町役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		14:15	11:30	13:45	11:50			
天　候		曇り	曇り	曇り	曇り			
気　温	℃	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
水　温	℃	15.6	24.1	25.5	25.5	15.6	25.5	
残留塩素	mg/L	1.20	0.48	0.20	0.24	0.20	1.20	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L							0.003
水銀及びその化合物	mg/L							0.0005
セレン及びその化合物	mg/L							0.01
鉛及びその化合物	mg/L							0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L							0.01
六価クロム化合物	mg/L							0.02
亜硝酸態窒素	mg/L							0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L							10
フッ素及びその化合物	mg/L							0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L							1.0
四塩化炭素	mg/L							0.002
1,4-ジオキサン	mg/L							0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							0.04
ジクロロメタン	mg/L							0.02
テトラクロロエチレン	mg/L							0.01
トリクロロエチレン	mg/L							0.01
ベンゼン	mg/L							0.01
塩素酸	mg/L							0.6
クロロ酢酸	mg/L							0.02
クロロホルム	mg/L							0.06
ジクロロ酢酸	mg/L							0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L							0.1
臭素酸	mg/L							0.01
総トリハロメタン	mg/L							0.1
トリクロロ酢酸	mg/L							0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L							0.03
ブロモホルム	mg/L							0.09
ホルムアルデヒド	mg/L							0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L							1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L							0.2
鉄及びその化合物	mg/L							0.3
銅及びその化合物	mg/L							1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L							200
マンガン及びその化合物	mg/L							0.05
塩化物イオン	mg/L	20.1	27.7	28.5	28.2	20.1	28.5	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							300
蒸発残留物	mg/L							500
陰イオン界面活性剤	mg/L							0.2
ジェオスミン	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L							0.02
フェノール類	mg/L							0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4	1.0	0.9	0.9	0.9	1.4	3.0
ｐＨ値		6.5	6.9	7.2	7.1	6.5	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0	0	0	0.5	0	0.5	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場浄水池	岩和田青年館	立山公民館	御宿町役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L							0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L							0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	1.30	0.54	0.26	0.30	0.26	1.3	1.0
遊離炭酸	mg/L							20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							3.0
臭気強度（ＴＯＮ）		0	0	0	0	0	0	3
腐食性（ランゲリア指数）								-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL							2000
PFOS及びPFOA	mg/L							0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場浄水池	岩和田青年館	立山公民館	御宿町役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア								不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)

令和7年8月8日　浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		15:10	10:15	14:20	11:00			
天　候		晴れ	曇り	晴れ	曇り			
気　温	℃	33.0	30.0	33.0	30.0	30.0	33.0	
水　温	℃	19.0	25.9	28.5	28.5	19.0	28.5	
残留塩素	mg/L	2.10	0.64	0.56	0.64	0.56	2.10	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.003
水銀及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
六価クロム化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.00	1.05	1.09	1	1.09	10
フッ素及びその化合物	mg/L		0.10	0.11	0.11	0.1	0.11	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	1.0
四塩化炭素	mg/L		0	0	0	0	0	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L		0	0	0	0	0	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0	0	0	0	0	0.04
ジクロロメタン	mg/L		0	0	0	0	0	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
トリクロロエチレン	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
ベンゼン	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
塩素酸	mg/L	0.15	0.18	0.20	0.11	0.11	0.2	0.6
クロロ酢酸	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.02
クロロホルム	mg/L	0.023	0.019	0.020	0.017	0.017	0.023	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.021	0.013	0.014	0.013	0.013	0.021	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.013	0.018	0.015	0.003	0.018	0.1
臭素酸	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.01
総トリハロメタン	mg/L	0.038	0.052	0.063	0.054	0.038	0.063	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	0.029	0.017	0.018	0.016	0.016	0.029	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.014	0.018	0.015	0.012	0.018	0.03
ブロモホルム	mg/L	0	0.006	0.007	0.007	0	0.007	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.005	0.006	0.002	0.002	0.006	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0	0.02	0.02	0.02	0	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.3
銅及びその化合物	mg/L		0	0	0.02	0	0.02	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L		21.8	22.7	22.9	21.8	22.9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0	0	0	0	0.001	0.05
塩化物イオン	mg/L	21.3	35.1	35.8	35.8	21.3	35.8	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		66	67	67	66	67	300
蒸発残留物	mg/L		227	223	231	223	231	500
陰イオン界面活性剤	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.2
ジェオスミン	mg/L	0.000001	0	0	0	0	0.000001	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0	0	0	0	0.000002	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.02
フェノール類	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.6	3.0
ｐＨ値		6.6	7.1	7.4	7.2	6.6	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0.5	0	0	0	0	0.5	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0				0	0	0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.003				0.003	0.003	0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L	0.005				0.005	0.005	0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	2.40	0.74	0.64	0.74	0.64	2.4	1.0
遊離炭酸	mg/L	16				16	16	20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	2.4				2.4	2.4	3.0
臭気強度（ＴＯＮ）		0	0	0	0	0	0	3
腐食性（ランゲリア指数）		-2.5				-2.5	-2.5	-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL	1				1	1	2000
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000006				6E-06	6E-06	0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア		不検出						不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)

令和7年9月12日　浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		15:25	13:35	14:50	13:55			
天　　候		曇り	曇り	曇り	曇り			
気　　温	℃	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	
水　　温	℃	22.0	27.7	29.1	28.5	22.0	29.1	
残留塩素	mg/L	1.60	0.62	0.46	0.64	0.46	1.60	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L							0.003
水銀及びその化合物	mg/L							0.0005
セレン及びその化合物	mg/L							0.01
鉛及びその化合物	mg/L							0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L							0.01
六価クロム化合物	mg/L							0.02
亜硝酸態窒素	mg/L							0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L							10
フッ素及びその化合物	mg/L							0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L							1.0
四塩化炭素	mg/L							0.002
1,4-ジオキサン	mg/L							0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							0.04
ジクロロメタン	mg/L							0.02
テトラクロロエチレン	mg/L							0.01
トリクロロエチレン	mg/L							0.01
ベンゼン	mg/L							0.01
塩素酸	mg/L							0.6
クロロ酢酸	mg/L							0.02
クロロホルム	mg/L							0.06
ジクロロ酢酸	mg/L							0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L							0.1
臭素酸	mg/L							0.01
総トリハロメタン	mg/L							0.1
トリクロロ酢酸	mg/L							0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L							0.03
ブロモホルム	mg/L							0.09
ホルムアルデヒド	mg/L							0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L							1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L							0.2
鉄及びその化合物	mg/L							0.3
銅及びその化合物	mg/L							1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L							200
マンガン及びその化合物	mg/L							0.05
塩化物イオン	mg/L	20.9	44.1	44.9	45.0	20.9	45	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							300
蒸発残留物	mg/L							500
陰イオン界面活性剤	mg/L							0.2
ジェオスミン	mg/L	0.000005	0	0	0	0	0.000005	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000007	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000007	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L							0.02
フェノール類	mg/L							0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.7	0.5	0.6	0.5	0.5	1.7	3.0
ｐＨ値		6.7	7.5	7.7	7.6	6.7	7.7	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0	0	0	0	0	0	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L							0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L							0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	1.65	0.66	0.50	0.66	0.5	1.7	1.0
遊離炭酸	mg/L							20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							3.0
臭気強度（ＴＯＮ）		0	0	0	0	0	0	3
腐食性（ランゲリア指数）								-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL							2000
PFOS及びPFOA	mg/L							0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア								不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)

令和7年10月10日 浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		15:30	16:00	15:10	15:45			
天　　候		曇り	曇り	曇り	曇り			
気　　温	℃	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
水　　温	℃	20.5	24.0	25.4	24.6	20.5	25.4	
残留塩素	mg/L	0.74	0.58	0.54	0.58	0.54	0.74	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L							0.003
水銀及びその化合物	mg/L							0.0005
セレン及びその化合物	mg/L							0.01
鉛及びその化合物	mg/L							0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L							0.01
六価クロム化合物	mg/L							0.02
亜硝酸態窒素	mg/L							0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L							10
フッ素及びその化合物	mg/L							0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L							1.0
四塩化炭素	mg/L							0.002
1,4-ジオキサン	mg/L							0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							0.04
ジクロロメタン	mg/L							0.02
テトラクロロエチレン	mg/L							0.01
トリクロロエチレン	mg/L							0.01
ベンゼン	mg/L							0.01
塩素酸	mg/L							0.6
クロロ酢酸	mg/L							0.02
クロロホルム	mg/L							0.06
ジクロロ酢酸	mg/L							0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L							0.1
臭素酸	mg/L							0.01
総トリハロメタン	mg/L							0.1
トリクロロ酢酸	mg/L							0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L							0.03
ブロモホルム	mg/L							0.09
ホルムアルデヒド	mg/L							0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L							1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L							0.2
鉄及びその化合物	mg/L							0.3
銅及びその化合物	mg/L							1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L							200
マンガン及びその化合物	mg/L							0.05
塩化物イオン	mg/L	23.5	43.9	44.9	43.9	23.5	44.9	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							300
蒸発残留物	mg/L							500
陰イオン界面活性剤	mg/L							0.2
ジェオスミン	mg/L	0.000021	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	0.000021	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000024	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000024	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L							0.02
フェノール類	mg/L							0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.8	0.8	0.6	0.8	0.6	1.8	3.0
ｐＨ値		6.6	7.3	7.6	7.5	6.6	7.6	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0	0	0	0	0	0	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L							0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L							0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	0.82	0.64	0.58	0.62	0.58	0.8	1.0
遊離炭酸	mg/L							20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							3.0
臭気強度（ＴＯＮ）		0	0	0	0	0	0	3
腐食性（ランゲリア指数）								-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL							2000
PFOS及びPFOA	mg/L							0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア								不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)

令和7年11月17日 浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		12:10	11:00	11:45	11:30			
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気　　温	℃	21.0	18.0	21.0	19.0	18.0	21.0	
水　　温	℃	15.0	18.5	20.0	17.0	15.0	20.0	
残留塩素	mg/L	1.05	0.46	0.52	0.52	0.46	1.05	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.003
水銀及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
六価クロム化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.36	1.41	1.40	1.36	1.41	10
フッ素及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L		0	0	0	0	0	1.0
四塩化炭素	mg/L		0	0	0	0	0	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L		0	0	0	0	0	0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0	0	0	0	0	0.04
ジクロロメタン	mg/L		0	0	0	0	0	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
トリクロロエチレン	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
ベンゼン	mg/L		0	0	0	0	0	0.01
塩素酸	mg/L	0.09	0.13	0.11	0.06	0.06	0.13	0.6
クロロ酢酸	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.02
クロロホルム	mg/L	0.013	0.015	0.021	0.020	0.013	0.021	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.013	0.017	0.015	0.013	0.017	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.010	0.011	0.012	0.002	0.012	0.1
臭素酸	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.01
総トリハロメタン	mg/L	0.022	0.041	0.051	0.051	0.022	0.051	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.011	0.015	0.014	0.011	0.015	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.011	0.014	0.014	0.007	0.014	0.03
ブロモホルム	mg/L	0	0.005	0.005	0.005	0	0.005	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.004	0.007	0.004	0.004	0.007	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.3
銅及びその化合物	mg/L		0	0	0.03	0	0.03	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L		23.0	23.8	23.9	23	23.9	200
マンガン及びその化合物	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.05
塩化物イオン	mg/L	20.2	32.5	32.9	32.7	20.2	32.9	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		65	67	65	65	67	300
蒸発残留物	mg/L		167	171	168	167	171	500
陰イオン界面活性剤	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.2
ジェオスミン	mg/L	0.000004	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000004	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.02
フェノール類	mg/L	0	0	0	0	0	0	0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.9	3.0
ｐＨ値		6.9	7.2	7.4	7.4	6.9	7.4	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0.5	0	0	0	0	0.5	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L							0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L							0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	1.15	0.52	0.58	0.58	0.52	1.2	1.0
遊離炭酸	mg/L							20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							3.0
臭気強度（ＴＯＮ）		0	0	0	0	0	0	3
腐食性（ランゲリア指数）								-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL							2000
PFOS及びPFOA	mg/L							0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア		不検出						不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)

令和7年12月12日 浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		13:50	13:00	13:30	13:10			
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気　　温	℃	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
水　　温	℃	11.5	15.5	16.0	12.5	11.5	16.0	
残留塩素	mg/L	0.92	0.54	0.38	0.42	0.38	0.92	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L							0.003
水銀及びその化合物	mg/L							0.0005
セレン及びその化合物	mg/L							0.01
鉛及びその化合物	mg/L							0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L							0.01
六価クロム化合物	mg/L							0.02
亜硝酸態窒素	mg/L							0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L							10
フッ素及びその化合物	mg/L							0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L							1.0
四塩化炭素	mg/L							0.002
1,4-ジオキサン	mg/L							0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							0.04
ジクロロメタン	mg/L							0.02
テトラクロロエチレン	mg/L							0.01
トリクロロエチレン	mg/L							0.01
ベンゼン	mg/L							0.01
塩素酸	mg/L							0.6
クロロ酢酸	mg/L							0.02
クロロホルム	mg/L							0.06
ジクロロ酢酸	mg/L							0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L							0.1
臭素酸	mg/L							0.01
総トリハロメタン	mg/L							0.1
トリクロロ酢酸	mg/L							0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L							0.03
ブロモホルム	mg/L							0.09
ホルムアルデヒド	mg/L							0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L							1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L							0.2
鉄及びその化合物	mg/L							0.3
銅及びその化合物	mg/L							1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L							200
マンガン及びその化合物	mg/L							0.05
塩化物イオン	mg/L	19.8	27.1	28.0	28.4	19.8	28.4	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							300
蒸発残留物	mg/L							500
陰イオン界面活性剤	mg/L							0.2
ジェオスミン	mg/L							0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L							0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L							0.02
フェノール類	mg/L							0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.0	1.7	1.6	1.6	1.6	2	3.0
ｐＨ値		6.9	7.0	7.2	7.1	6.9	7.2	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0.7	0	0	0.6	0	0.7	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L							0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L							0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	1.00	0.62	0.44	0.48	0.44	1.0	1.0
遊離炭酸	mg/L							20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							3.0
臭気強度（ＴＯＮ）								3
腐食性（ランゲリア指数）								-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL							2000
PFOS及びPFOA	mg/L							0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア								不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)

令和8年1月9日　浄水水質検査結果

定量下限値未満の場合は0と表示

水質基準項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	基準値
採水時刻		11:40	11:00	11:55	11:20			
天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気　温	℃	6.5	6.0	7.0	6.5	6.0	7.0	
水　温	℃	8.0	12.5	13.0	7.0	7.0	13.0	
残留塩素	mg/L	1.10	0.52	0.46	0.50	0.46	1.10	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	100
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L							0.003
水銀及びその化合物	mg/L							0.0005
セレン及びその化合物	mg/L							0.01
鉛及びその化合物	mg/L							0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L							0.01
六価クロム化合物	mg/L							0.02
亜硝酸態窒素	mg/L							0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L							10
フッ素及びその化合物	mg/L							0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L							1.0
四塩化炭素	mg/L							0.002
1,4-ジオキサン	mg/L							0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L							0.04
ジクロロメタン	mg/L							0.02
テトラクロロエチレン	mg/L							0.01
トリクロロエチレン	mg/L							0.01
ベンゼン	mg/L							0.01
塩素酸	mg/L							0.6
クロロ酢酸	mg/L							0.02
クロロホルム	mg/L							0.06
ジクロロ酢酸	mg/L							0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L							0.1
臭素酸	mg/L							0.01
総トリハロメタン	mg/L							0.1
トリクロロ酢酸	mg/L							0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L							0.03
ブロモホルム	mg/L							0.09
ホルムアルデヒド	mg/L							0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L							1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L							0.2
鉄及びその化合物	mg/L							0.3
銅及びその化合物	mg/L							1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L							200
マンガン及びその化合物	mg/L							0.05
塩化物イオン	mg/L	20.5	30.9	29.7	29.5	20.5	30.9	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							300
蒸発残留物	mg/L							500
陰イオン界面活性剤	mg/L							0.2
ジェオスミン	mg/L							0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L							0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L							0.02
フェノール類	mg/L							0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	3.0
ｐＨ値		7.0	7.2	7.3	7.3	7.0	7.3	5.8～8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし
色度	度	0.7	0.5	0.5	1.2	0.5	1.2	5.0
濁度	度	0	0	0	0	0	0	2.0

水質管理目標設定項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L							0.02
ウラン及びその化合物	mg/L							0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L							0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L							0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L							0.02(暫定)
残留塩素	mg/L	1.20	0.60	0.50	0.56	0.5	1.2	1.0
遊離炭酸	mg/L							20
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L							3.0
臭気強度（ＴＯＮ）								3
腐食性（ランゲリア指数）								-1程度0に近づける
従属栄養細菌	個/mL							2000
PFOS及びPFOA	mg/L							0.00005

その他項目	単位	御宿浄水場 浄水池	岩和田 青年館	立山 公民館	御宿町 役場	最小値	最大値	目標値
大腸菌群								
アンモニア性窒素	mg/L							
ＢＯＤ	mg/L							
ＣＯＤ	mg/L							
全窒素	mg/L							
全リン	mg/L							
クリプトスポリジウム及びジアルジア								不検出
嫌気性芽胞菌	個/100mL							不検出(0)